



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iRC
Typ produktu nebo součásti	Kontrolní relé
Označení přístroje	IRCU
Použití zařízení	Relé pro kontrolu napětí
Umístění signalizačních kontaktů	1 V/Z

Doplňěk

[Ie] jmenovitý pracovní proud	8 A under 250 V AC 50/60 Hz (cos Phi = 1)
Místní signalizace	Zelená LED pro zapnutí Červená LED pro poruchu Vykáže dosažení aktuální prahové hodnoty
Typ nastavení	Rozsah měření podle zvolený připojením Přepětí podle spínač Podpětí podle spínač
Mez vypnutí poruchy	10...100 %
Rozsah analogových vstupů	10 – 100 V AC 10 – 100 V DC 50...500 V AC 50...500 V DC
Hystereze	5...50 %
Rozsah časového zpoždění	0,1...10 s
Chyba přesnosti	+/- 10 %
[Us] jmenovité napájecí napětí	230 V AC 50/60 Hz
Príkon	3 VA
Montáž	Pevná
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	4
Výška	88,1 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	67 mm
Hmotnost přístroje	0,215 kg
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Tunelové svorky, 6 vodič(e) neohebný 1,5 mm ² max

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...55 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1117 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------