



Modul pro dálkové testování, max. 400V-AC, 0,03A, 0.5HP



Typ Z-FW/003
Catalog No. 248298
Alternate Catalog No. Z-FW/003

Dodavatelský program

Základní funkce			příslušenství pro proudový chránič
Základní funkční příslušenství			Vzdálený zkušební modul
Použití			Spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby
Jmenovitý reziduální proud	$I_{\Delta N}$	A	0,03
Sortiment			Příslušenství
Side mounting			for fitting on left to: FI

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	0.02
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	0.02
Provozní teplota okolí min.		°C	-5
Provozní teplota okolí max.		°C	40

Technická data podle ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalací zařízení, přístroj / Komponenta ochranného snímace / Pomocný kontakt, signalizační kontakt (ecI@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Device fitting			Earth leakage switch
Additional equipment			Monitoring unit
Attached at delivery			No
Assembly width (TE)			0.5
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as normally closed contact			0
Number of contacts as change-over contact			0
Number of fault-signal switches			0
Rated switch current		A	0
Rated voltage		V	0
Voltage type for actuating			AC
With auto test for earth leakage function			No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)			0
Suitable for max. current main contact unit		A	0

