



Pojistné oddělovací vypínače, 63A, 1p

Typ
Catalog No. Z-SLS/NEOZ/1
248235

Dodavatelský program

			Suitable for fuses, utilisation class gG (gL), aM Current coding through fuse set sealable Infeed possible from both sides
			Standard, empty
Rated operational voltage			110 V DC
Póly			1
Jmenovitý proud	I_e	a	63
pojistka		Typová velikost	D02, D01

Technická data

Elektrický

Počet pólů			1P 1P+N 2P 3P 3P+N
Jmenovité pracovní napětí	U_e	V	
AC: 1P, 2P, 3P	U_e	V AC	400
DC: 1P, 2P		V DC	1P up to 110V / 2P up to 220V
Jmenovitý proud	I_e	a	63
Jmenovitý trvalý proud	I_u	A	63
Rated short-circuit making capacity	I_{cm}		50 kA _{eff}
Switching category			AC 22 B, DC 21 B
Kategorie přepětí			IV
Jmenovitá pevnost proti napěťovým rázům	U_{imp}	kV	6
Tepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při I_e		W	0.5
Ztráta výkonu			
Heat dissipation per contact with fuse link at I_e		W	7.5

Reléová sekce elektrická

Přepětíová kategorie/stupeň znečištění			III/3
--	--	--	-------

Mechanický

Standardní přední rozměry		mm	45
Výška krabice		mm	86
Mounting width		mm	27/per pole (1.5 SU)
Weight		g	1P 113 1P+N 225 2P 224 3P 450 3P+N 472
Montáž			Rychloupínací systém pro montážní lištu DIN ČSN EN 60715
Stupeň krytí			
vestavěné			IP20
Svorky			Lift terminals
Svorkové výkony		mm ²	
Jednožilový		mm ²	1.5 - 35
Rozsah teplot		°C	-25 ... +60
Požární třída podle UL94			V0, zkouška žhavicím vláknem 960 °C

Utahovací moment svorkového šroubu	Nm	max. 4.5
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění		III/3
Odolnost proti plazivým proudům		CTI 600

Mechanická část relé

Svorky		Lift terminals
--------	--	----------------

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údají ztrátového výkonu	I_n	A	63
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	0
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P_{vid}	W	0.5
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P_{vs}	W	0
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P_{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	55
			0

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system switch disconnecter (EC000277)

Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Systémy tavných pojistek / NEOZED pojistkový odpojovav (ecl@ss10.0.1-27-14-21-10 [AKE282013])

Number of poles		1
Construction size		D02
Rated voltage	V	230
Rated current	A	63

Rozměry

