



Analogová karta se vstupy pro XC100/200, 24VDC, 8DI(+/-10V)

Typ **XIOC-8AI-U2**
Catalog No. **257900**



Dodavatelský program

Funkce		Analogové moduly
		Kompaktní systém I/O pro připojení na modulární PLC XC100/200 XC100/200 je rozšiřitelné max. 15 moduly XI/OC Volitelně šroubové nebo bezšroubové svorky pro digitální/analogové moduly
Popis		vstupy 8 napěťových vstupů ±10 V

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení		ČSN EN 61131-2 EN 50178
Okolní teplota		°C 0 - +55
Skladování	θ	°C -25 - +70
Mez únavy při kmitavém napětí		10 - 57 Hz ± 0,075 mm 57 - 150 Hz ± 1,0 g
Odolnost proti nárazu		g 15 Doba otřesu 11 ms
Odolnost proti rázu		500 g/∅ 50 mm ±25 g
Přepětíová kategorie/stupeň znečištění		II/2
Typ krytí		1
Stupeň krytí		IP20
Vyzařované rušení		DIN/EN 55011/22, třída A
Hmotnost		kg 0.18

Napájení

Vstupní proud	U _e	V DC	24 (12)
Přípustný rozsah			20,4 až 28,8 (11,8 až 14,4)
Zbytkové zvlnění		%	≤ 5
Střední póly			
Trvání poklesu		ms	10
Frekvence opakování		s	1
maximální ztrátový výkon	P _v	W	0.5

Vstupy

vstupní napětí		V DC	-10 až +10
Rozlišení digitální		Bit	12
Doba přepnutí			≤ 5 ms
Celková chyb		%	≤ ± 1 % (od koncové hodnoty stupnice)
Vstupní odpor		kΩ	100
Oddělení potenciálů			
spínací obvod interního kanálu			s optoelektronickým vazebním členem
Mezi vstupními kanály			ne
vstupní kanály		Počet	8
interní odběr proudu (5 V DC)		mA	typ. 100
Připojovací svorky			násuvná sada svorek
Napájecí zdroj externí			24 V DC (-15/+20 %), cca 150 mA
Typ připojení			Dvoužilový stíněný kabel (? 20 m)

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu	I _n	A	0
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P _{vid}	W	0
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P _{vid}	W	0
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P _{vs}	W	4.8
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P _{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	0
Provozní teplota okolí max.		°C	55
Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Náписy			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí pláštů			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška pláštů z izolačního materiálu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání			Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.13 Mechanické funkce			Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0


PLC's (EG000024) / PLC analogue I/O-module (EC001420)			
Elektrotechnika, automatizací technika a technika řízení procesu / Řízení / Pametove programované řízení (SPS) / SPS analogový vstupní/výstupní modul (ecl@ss10.0.1-27-24-22-01 [AKE524014])			
Number of analogue inputs			8
Number of analogue outputs			0
Analogue inputs configurable			Yes
Analogue outputs configurable			Yes
Input, current			No
Input, voltage			Yes
Input, resistor			No
Input, resistance thermometer			No
Input, thermocouple			No
Input signal, configurable			No
Resolution of the analogue inputs		Bit	12
Output, current			No
Output, voltage			No
Output signal configurable			No
Resolution of the analogue outputs		Bit	0
Type of electric connection			Screw-/spring clamp connection


Suitable for safety functions			No
Category according to EN 954-1			
SIL according to IEC 61508			None
Performance level acc. EN ISO 13849-1			None
Appendant operation agent (Ex ia)			No
Appendant operation agent (Ex ib)			No
Explosion safety category for gas			None
Explosion safety category for dust			None
Width		mm	30
Height		mm	100
Depth		mm	95

aprobace,

Product Standards			IEC: see Technical Data; UL508; CSA-C22.2 No. 0-M; CSA-C22.2 No. 142-M; CE marking
UL File No.			E135462
UL Category Control No.			NRAQ
CSA File No.			012528
CSA Class No.			2252-01
North America Certification			UL listed, CSA certified
Specially designed for North America			No
Current Limiting Circuit-Breaker			No
Degree of Protection			IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Rozměry





Další informace o produktech (propojení)

Manual XIOC signal module MN05002002Z (AWB2725-1452)

Handbuch Signalmodul XIOC MN05002002Z
(AWB2725-1452) - Deutsch

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05002002Z_DE.pdf

Manual XIOC signal module MN05002002Z
(AWB2725-1452) - English

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05002002Z_EN.pdf