
# DATOVÝ LIST - XIOC-BP-2



**Stojan na moduly 2 XIOC, rozšiřitelný**

| | |
|---|---|
| **Typ** | **XIOC-BP-2** |
| **Catalog No.** | **260794** |

## Dodavatelský program

| | | | |
|---|---|---|---|
| Příslušenství | | | Stojan |
| Popis | | | rozšiřující rám pro montáž modulů XI/OC na montážní lištu, rozšiřitelný<br>šířka: 2 pozice pro moduly XI/OC |

**Informace důležité pro export do Severní Ameriky**

Product Standards IEC: see Technical Data; UL508; CSA-C22.2 No. 0-M; CSA-C22.2 No. 142-M; CE marking

UL File No. E135462

UL Category Control No. NRAQ

CSA File No. 012528

CSA Class No. 2252-01

North America Certification UL listed, CSA certified

Degree of Protection IEC: IP20, UL/CSA Type: -

## Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

| | | | |
|---|---|---|---|
| Technické údaje pro ověření konstrukce | | | |
| Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu | $I_n$ | A | 0 |
| Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu | $P_{vid}$ | W | 0 |
| Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu | $P_{vid}$ | W | 0 |
| Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu | $P_{vs}$ | W | 0 |
| Přenosová rychlost ztrátového výkonu | $P_{ve}$ | W | 0 |
| Provozní teplota okolí min. | | °C | 0 |
| Provozní teplota okolí max. | | °C | 55 |
| Ověření konstrukce ČSN EN 61439 | | | |
| 10.2 Pevnost materiálů a součástí | | | |
| 10.2.2 Odolnost proti korozi | | | Požadavky normy na výrobek jsou splněny. |
| 10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště | | | Požadavky normy na výrobek jsou splněny. |
| 10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu | | | Požadavky normy na výrobek jsou splněny. |
| 10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu | | | Požadavky normy na výrobek jsou splněny. |
| 10.2.4 Odolnost proti UV záření | | | Požadavky normy na výrobek jsou splněny. |
| 10.2.5 Zvedání | | | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení. |
| 10.2.6 Nárazová zkouška | | | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení. |
| 10.2.7 Nápisy | | | Požadavky normy na výrobek jsou splněny. |
| 10.3 Stupeň krytí plášťů | | | Požadavky normy na výrobek jsou splněny. |
| 10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest | | | Požadavky normy na výrobek jsou splněny. |
| 10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem | | | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení. |
| 10.6 Instalace přístrojů | | | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení. |
| 10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení | | | Zodpovídá výrobce rozvaděčů. |
| 10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku | | | Zodpovídá výrobce rozvaděčů. |
| 10.9 Izolační vlastnosti | | | |
| 10.9.2 Provozní elektrická pevnost | | | Zodpovídá výrobce rozvaděčů. |
| 10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí | | | Zodpovídá výrobce rozvaděčů. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu | | | Zodpovídá výrobce rozvaděčů. |
| 10.10 Zahřívání | | | Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů. |
| 10.11 Odolnost proti zkratu | | | Zodpovídá výrobce rozvaděčů. |
| 10.12 EMC | | | Zodpovídá výrobce rozvaděčů. |
| 10.13 Mechanické funkce | | | Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL). |

## Technická data podle ETIM 7.0

PLC's (EG000024) / PLC mounting rack (EC000810)


Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Rízení / Pametove programované rízení (SPS) / SPS rám modulu (ecl@ss10.0.1-27-24-22-03 [AKE526014])


| | | | |
|---|---|---|---|
| With integrated power supply | | | No |
| Input voltage at AC 50 Hz | | V | 0 - 0 |
| Input voltage at AC 60 Hz | | V | 0 - 0 |
| Input voltage at DC | | V | 0 - 0 |
| Type of voltage (input voltage) | | | DC |
| Max. input current AC 50 Hz | | A | 0 |
| Max. input current AC 60 Hz | | A | 0 |
| Max. input current DC | | A | 3.2 |
| Output voltage at AC 50 Hz | | V | 0 - 0 |
| Output voltage at AC 60 Hz | | V | 0 - 0 |
| Output voltage at DC | | V | 0 - 0 |
| Type of output voltage | | | DC |
| Max. output current AC 50 Hz | | A | 0 |
| Max. output current AC 60 Hz | | A | 0 |
| Max. output current DC | | A | 3.2 |
| Redundancy | | | No |
| Number of slots | | | 2 |
| Rail mounting possible | | | Yes |
| Wall mounting/direct mounting | | | Yes |
| Front build in possible | | | No |
| Rack-assembly possible | | | No |
| Suitable for safety functions | | | No |
| Category according to EN 954-1 | | | |
| SIL according to IEC 61508 | | | None |
| Performance level acc. EN ISO 13849-1 | | | None |
| Appendant operation agent (Ex ia) | | | No |
| Appendant operation agent (Ex ib) | | | No |
| Explosion safety category for gas | | | None |
| Explosion safety category for dust | | | None |
| Width | | mm | 63 |
| Height | | mm | 107 |
| Depth | | mm | 21 |

## aprobace,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Product Standards | | | IEC: see Technical Data; UL508; CSA-C22.2 No. 0-M; CSA-C22.2 No. 142-M; CE marking |
| UL File No. | | | E135462 |
| UL Category Control No. | | | NRAQ |
| CSA File No. | | | 012528 |
| CSA Class No. | | | 2252-01 |
| North America Certification | | | UL listed, CSA certified |
| Specially designed for North America | | | No |
| Current Limiting Circuit-Breaker | | | No |
| Degree of Protection | | | IEC: IP20, UL/CSA Type: - |

## Rozměry






Základní rám


© 09/2020 by Eaton Industries GmbH