



Propojovací kabely EC4P s MFD-CP4-C0 a EC4E, 2m

Typ EU4A-RJ45-CAB2
Catalog No. 115387

Dodavatelský program

Funkce		ke spojení EC4P (RJ45) s MFD-CP4-C0 nebo EC4E (svorkovnice)
Použitelný pro		EC4P EC4E MFD-CP4-C0

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu	I _n	A	0
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P _{vid}	W	0
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P _{vid}	W	0
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P _{vs}	W	0
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P _{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	0
Provozní teplota okolí max.		°C	55
Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápis			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška pláště z izolačního materiálu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání			Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.13 Mechanické funkce			Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

PLC's (EG000024) / PLC connection cable (EC000237)		
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Řízení / Paměťové programované řízení (SPS) / SPS cable connection (ecl@ss10.0.1-27-24-22-20 [AFR598003])		
Function		PLC - PC
Length	m	1.5
Suitable for input board PLC		Yes
Suitable for output card PLC		Yes

Suitable for digital signals		Yes
Suitable for analogue signals		Yes
Type of electrical connection, field-sided		Other
Type of electrical connection, box-sided		Connection plug board
Number of poles		8

aprobace,

North America Certification		Request filed for UL and CSA
Specially designed for North America		No
Current Limiting Circuit-Breaker		No

Další informace o produktech (propojení)

Montážní návod opravný kabel pro EC4P IL05009001Z (AWA2724-2491)	
Montážní návod opravný kabel pro EC4P IL05009001Z (AWA2724-2491)	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL05009001Z2018_02.pdf
MN05003003Z Příručka easyControl, programovatelná řídicí jednotka EC4-200	
MN05003003Z Handbuch easyControl, SPS EC4-200 - Deutsch	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05003003Z_DE.pdf
MN05003003Z Manual easyControl, programmable PLC EC4-200 - English	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05003003Z_EN.pdf
Přehled výrobku (WEB)	Http://www.eaton.eu/ec4p