

ES – Prohlášení o shodě

číslo: 1010-08-PES

podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění:

Výrobce: **nkt cables Vrchlabí k.s.**, člen skupiny NKT
Českých bratří 509
543 14 VRCHLABÍ
IČO 46504753

tímto na svou výlučnou odpovědnost prohlašuje, že níže uvedený výrobek
(na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako jeho do oběhu uvedené provedení)
splňuje požadavky příslušných technických předpisů, je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný
a byla přijata veškerá opatření pro zabezpečení jeho shody s technickou dokumentací a s požadavky
příslušného nařízení vlády:

Výrobek: **Bezhalogenové silové kabely, ohniodolné, s funkční schopností v případě požáru**

Typ: **NOPOVIC 1-CXKH-V**

Parametry: **(2÷5) × (1,5÷6) mm²; 0,6/1 kV; CPD zatřídění B2_{CA}, s1, d0**

Popis a účel použití: **Kabely jsou určeny pro pevné rozvody silové energie s požadovanou funkční schopností v případě požáru – zejména na hořlavé podklady, v prostředí s nebezpečím požáru, do míst s velkou koncentrací lidí nebo k ochraně technického vybavení budov v případě požáru; rozsah provozních teplot (-15 ÷ +90) °C.**

Způsob posouzení shody: **Zákon č. 22/1997 Sb., § 12 odst. (3) písm. a)**

Vztažené právní předpisy: **Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., EU směrnice 2006/95/EC**

Použité normy
a technické specifikace:

Národní normy, předpisy výrobce:

Evropské normy:

ČSN 34 7660-5G:03
ČSN 34 7010-82:09
ČSN EN 60811-1-1:97 + Z1:02
ČSN IEC 811-1-2:95 + Z1:97 + Z2:01
ČSN EN 60811-1-3:97 + A1:02
ČSN IEC 811-1-4:95 + A1:97 + A2:02
ČSN EN 60811-2-1:99 + A1:02
ČSN EN 60811-3-1:95 + Z1:97 + A1:97 + A2:02
ČSN EN 50266-1:01, ČSN EN 50266-2-3:01
ČSN EN 50267-1:99, ČSN EN 50267-2-3:99
ČSN EN 50290-2-26:02 + A1:08
ČSN IEC 60331-11:01, ČSN IEC 60331-21:01
ČSN EN 60332-1-1:05, ČSN EN 60332-1-2:05
ČSN EN 61034-1:06, ČSN EN 61034-2:06
PrEN 50399:08
STN 92 0205:06 + Z1:08 + Z2:08
DIN 4102-12:98, ZP 27/2008, TP-NKT-04/09 Ed.2


HD 604.5G S1:94 / A1:97 / A2:02
HD 605 S2:08
EN 60811-1-1:95 / A1:01
EN 60811-1-2:95 / A2:00
EN 60811-1-3:95 / A1:01
EN 60811-1-4:95 / A2:01
EN 60811-2-1:98 / A1:01
EN 60811-3-1:95 + A1:96 / A2:01
EN 50266-1:01, EN 50266-2-3:01
EN 50267-1:98, EN 50267-2-2:98
EN 50290-2-26:02 + A1:08
IEC 60331-11:99, IEC 60331-21:99
EN 60332-1-1:04, EN 60332-1-2:04
EN 61034-1:05, EN 61034-2:05
PrEN 50399:08

Doklad o zkouškách: Certifikát č. **1100684** ze dne **7. 10. 2010**, platnost do: **30. 9. 2013**, vydal:
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. (ES - notifikovaná osoba č. 1014)
171 02 Praha 8 - Troja, Pod Lisem 129

Doplňující údaje: Umístění CE na výrobek: **2009**.

Poznámky: **Kabely by neměly být dlouhodobě vystaveny přímému slunečnímu záření.**

Vrchlabí, 22. 10. 2010
Místo vydání, datum


Jiří Erben, referent Jakosti
Jméno, funkce a podpis pověřené osoby