



Bezkontaktní zkoušečka napětí

Bezkontaktní zkoušečka napětí WAGO Testboy 206-804 dokáže prostřednictvím obvodu integrovaného do hrotu detekovat kabely pod napětím. Když rozpozná střídavé napětí 12 V AC, červeně se rozsvítí bílá krytka a ozve se výstražný akustický signál. Není nutné, aby kabelem protékal proud.

Přístroj Testboy detekuje následující:

Vodiče vedoucí napětí

Porušení kabelů

Přepálené pojistky (v patronách nebo držácích)

Vadné spínače

Vadné světelné zdroje ve světelných řetězech

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	60,8 g

Obchodní údaje

Product Group	14 (Tools)
eCl@ss 10.0	27-20-03-08
eCl@ss 9.0	27-20-03-08
ETIM 8.0	EC000494
ETIM 7.0	EC000494
PU (SPU)	6 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	CN
GTIN	4017332612395
Číslo celního tarifu	90303370000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 206-804

↓

Documentation			
Bid Text			
206-804	19.02.2019	xml 2.52 KB	↓
206-804	19.09.2017	doc 23.50 KB	↓

Pokyny k instalaci



Nástroj k bezpečnému zjišťování střídavého napětí v kabelech, nástěnných zásuvkách, pojistkách, spínačích, připojovacích krabicích a dalších instalacích. Přístroj Testboy detekuje následující:

- Vodiče vedoucí napětí
- Porušení kabelů
- Přepálené pojistky (v patronách nebo držácích)
- Vadné spínače
- Vadné světelné zdroje ve světelných řetězech