

Datový list | Obj. č.: 249-113


Zkušební adaptér; Vhodné pro svorky na desky plošných spojů, řada 255, 256, 257;
1pól.; Rozteč 7,62 mm / 0,3"; Oranžová

<https://www.wago.com/249-113>




Barva: ■ Oranžová

Ilustrační fotografie




Rozměry v mm

Cutting mark for separating the retaining clip and its snap-in mounting foot



Rozměry v mm


Adapters with snap-in mounting foot cut off assembled on both ends (7 to 9 poles)



For lengths longer than 7 poles, the snap-in mounting foot with retaining clip should be cut off (see example below).

Adapters A:
Snap-in mounting foot with retaining clip cut off

Adapters with snap-in mounting foot cut off in center position (10 to 15 poles)



Adapters B:
Standard version

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty dle	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	-	320 V	-
Návrhové rázové napětí	-	4 kV	-
Jmenovitý proud	-	6 A	-

Údaje o připojení

Připojení 1	
Počet pólů	1



Geometrické údaje		
Rozteč	7,62 mm / 0.3 palců	
Šířka	7,62 mm / 0.3 palců	
Výška	21,5 mm / 0.846 palců	
Hloubka	19,5 mm / 0.768 palců	

Mechanické údaje		
Vhodné	Pro svorky na desky plošných spojů (řada 255, 256, 257); se zdírkou pro zkušební zástrčky Ø 2 mm a 2,3 mm	

Údaje o materiálu		
Upozornění k údajům o materiálu		Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Oranžová	
Materiálová skupina	I	
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)	
Třída hořlavosti podle UL94	V0	
Požární zatížení	0,029 MJ	
Hmotnost	1,5 g	

Požadavky na prostředí		
Mezní rozsah teplot	-60 ... +105 °C	

Obchodní údaje		
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-48	
eCl@ss 9.0	27-14-11-48	
ETIM 8.0	EC002255	
ETIM 7.0	EC002255	
PU (SPU)	100 (25) ks	
Druh balení	Box	
Země původu	CH	
GTIN	4045454306847	
Číslo celního tarifu	85366990990	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 249-113

↓

Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

2010.85 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 249-113




CAE data

EPLAN Data Portal
249-113




Pokyny k instalaci

Instalace




Sestavení vícepólového zkušebního adaptéru.

Instalace




Zasunutí zkušebního adaptéru do svorkovnice.

Zkoušení



Zkoušení zapojených svorek.

Aplikace



9pólový zkušební adaptér – vnější západky s odříznutými příchýtkami

