


Datový list | Obj. č.: 281-418

Modul pro zkušební zástrčku; Možnost řadového připojení; Vhodný ke všem řadovým svorkám WAGO řad 281, 776, 777 a 781 s drážkou pro můstek v napájecí liště; Šedá



<https://www.wago.com/281-418>



Barva: ■ Šedá

Poznámky

Bezpečnostní informace Tyto zkušební zástrčky nejsou vhodné pro aplikace Ex e.

Elektrické údaje

Všeobecné informace	
Zkušební napětí	400 V
Zkušební proud	6 A

Geometrické údaje

Šířka	6 mm / 0.236 palců
Šířka modulu	6 mm / 0.236 palců

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu		Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá	
Materiálová skupina	I	
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)	
Třída hořlavosti podle UL94	V0	
Požární zatížení	0,17 MJ	
Hmotnost	1,9 g	



Obchodní údaje	
Product Group	1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
eCl@ss 10.0	27-14-11-48
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
ETIM 8.0	EC002255
ETIM 7.0	EC002255
PU (SPU)	100 (25) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918276320
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 281-418	

Documentation				
Additional Information		Bid Text		
Technical Section	pdf 2240.62 KB	281-418	19.02.2019	xml 2.88 KB
				
		281-418	28.04.2017	doc 23.50 KB
				

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 281-418	WSCAD Universe 281-418
	

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Zkoušení a měření

1.1.1.1 Příslušenství pro zkoušení




Obj. č.: 210-136

Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm vedením; Červená


Pokyny k instalaci

Instalace



Spojením zkušebního a slepého modulu vytvoříte vícepólový zkušební modul.

Zkoušení



Zkušební moduly se zapojují přímo do kontaktního otvoru pro můstky napájecí lišty.